



**ORLEN**  
TERMIKA SILESIA

---

## Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 2 MW Oddział Wodzisław

Zdarzenie                      Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia                Awaryjne, Awaria pompy LT

Moc zainstalowana [MW] 2,000

Wielkość ubytku [MW]    2,000

Początek zdarzenia        2018-03-31 19:44

Koniec zdarzenia          2018-04-10 17:40