



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 2 MW Oddział Wodzisław

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne, uszkodzenie wyłącznika generatorowego
Moc zainstalowana [MW]	2,000
Wielkość ubytku [MW]	2,000
Początek zdarzenia	2018-03-05 13:00
Koniec zdarzenia	2018-03-15 19:00