



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,000 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	38,300
Wielkość ubytku [MW]	4,000
Początek zdarzenia	2018-08-30 14:00
Koniec zdarzenia	2018-08-30 00:00