



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddział Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	113,0
Wielkość ubytku [MW]	81,0
Początek zdarzenia	2018-10-22 19:27
Koniec zdarzenia	2018-10-22 22:35