

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	38,300
Wielkość ubytku [MW]	4,300
Początek zdarzenia	2018-10-24 12:52
Koniec zdarzenia	2018-10-24 14:10