

## Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,000 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	38,300
Wielkość ubytku [MW]	4,300
Początek zdarzenia	2018-11-18 19:40
Koniec zdarzenia	2018-11-18