

Wyłączenie silnika nr 3 o mocy 3,916 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Planowe

Moc zainstalowana [MW] 14,304

Wielkość ubytku [MW] 3,916

Początek zdarzenia 2018-12-08 05:05

Koniec zdarzenia 2019-01-18 12:30