

Wyłączenie turbogenerатора nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 113 MW

Wielkość ubytku [MW] 81 MW

Początek zdarzenia 2018-12-21 14:30

Koniec zdarzenia 2018-12-21 19:01