



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 113,0

Wielkość ubytku [MW] 81,0

Początek zdarzenia 2019-01-09 08:20

Koniec zdarzenia 2019-01-09 19:53