
Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 2,928 MW w Oddziale Suszec lokalizacja Częstochowa

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	2,928
Wielkość ubytku [MW]	2,928
Początek zdarzenia	2018-12-20 8:06
Koniec zdarzenia	2018-12-22 15:30