

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie: Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia: awaryjne

Moc zainstalowana [MW]: 113

Wielkość ubytku [MW]: 81

Początek zdarzenia: 2019-08-24 01:19

Koniec zdarzenia: 2019-09-01 01:24