

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	113
Wielko?? ubytku [MW]	81
Pocz?tek zdarzenia	2019-10-09 18:05
Koniec zdarzenia	2019-10-16 18:55