



Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie	wyłączenie silnika gazowego SG-2
Typ zdarzenia	awaria
Moc zainstalowana [MW]	8,0
Wielkość ubytku [MW]	4,3
Początek zdarzenia	12.12.2019 09:17
Koniec zdarzenia	12.12.2019 15:10