

## Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 113

Wielkość ubytku [MW] 81

Początek zdarzenia 2019-12-14 13:15

Koniec zdarzenia 2019-12-14 13:58