



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	113
Wielkość ubytku [MW]	81
Początek zdarzenia	10:13 17.12.2019
Koniec zdarzenia	16:22 17.12.2019