

Wyłączenie turbogenerатора nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	113
Wielkość ubytku [MW]	81
Początek zdarzenia	18:49 24.12.2019
Koniec zdarzenia	02:37 07.01.2020