

## Wyłączenie silnika nr 3 o mocy 3,916 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie                      Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia              Awaryjne

Moc  
zainstalowana              14,304 MW  
[MW]

Wielkość  
ubytku [MW]                3,916

Początek  
zdarzenia                    2019-12-25 22:40

Koniec  
zdarzenia                    2019-12-