Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 3,194 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	14,304
Wielkość ubytku [MW]	3,194
Początek zdarzenia	2019-12-26 godz. 05:30
Koniec zdarzenia	2020-01-03 godz. 09:55