

## Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 3,194 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie            Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia    Awaryjne

Moc  
zainstalowana 14,304  
[MW]

Wielkość  
ubytku [MW]    3,194

Początek  
zdarzenia        2019-12-27 22:15

Koniec  
zdarzenia        2020-01-03 09:15