



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej	
Typ zdarzenia	Awaryjne	
Moc zainstalowana [MW]	113	
Wielkość ubytku [MW]	81	
Początek zdarzenia	2019-01-29	11:27
Koniec zdarzenia	2019-01-29	18:14