



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 8,0

Wielkość ubytku [MW] 4,3

Początek zdarzenia 09.05.2020 0:30

Koniec zdarzenia 10.05.2020 10:06