



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 4,000 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 8,0

Wielkość ubytku [MW] 4,0

Początek zdarzenia 09.05.2020 00:30

Koniec zdarzenia 10.05.2020 09:57