



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	113
Wielkość ubytku [MW]	81
Początek zdarzenia	05.06.2020r. 21:26
Koniec zdarzenia	05.06.2020r. 21:48