



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie	wyłączenie silnika gazowego SG-2
Typ zdarzenia	awaria
Moc zainstalowana [MW]	8,0
Wielkość ubytku [MW]	4,3
Początek zdarzenia	04.08.2020 8:30
Koniec zdarzenia	04.08.2020 13:20