

## Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 3,194 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Planowe

Moc zainstalowana [MW] 14,304

Wielkość ubytku [MW] 3,194

Początek zdarzenia 2020-10-11 godz.: 23:59

Koniec zdarzenia 2020-10-19 godz.: 14:10