



Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 3,194 MW w Oddziale Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	14,304
Wielkość ubytku [MW]	3,194
Początek zdarzenia	19-10-2020 godz.: 14:20
Koniec zdarzenia	25-10-2020 godz.: 15:35