



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 3,916MW w Oddziale Suszec

Zdarzenie	wyłączenie awaryjne
Typ zdarzenia	Wahania mocy generatora
Moc zainstalowana [MW]	10,640
Wielkość ubytku [MW]	3,9
Początek zdarzenia	9:57
Koniec zdarzenia	11:16