

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300 MW w Oddziale Moszczenica

Zdarzenie wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 8,3

Wielkość ubytku [MW] 4,3

Początek zdarzenia 10.12.2020 03:24

Koniec zdarzenia 11.12.2020 15:30