

## Wyłączenie silnika nr.3 o mocy 3,916 MW w oddziale Pniówek

Zdarzenie: Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia: Planowe

Moc zainstalowana [MW] : 14,304

Wielkość ubytku [MW] : 3,916

Początek zdarzenia: 06.12.2020 24:00

Koniec zdarzenia: 16.12.2020 12:05