

## Wyłączenie silnika nr.2 o mocy 3,916 MW w oddziale Pniówek

Zdarzenie: Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia: Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] : 14,304

Wielkość ubytku [MW] : 3,916

Początek zdarzenia : 06.12.2020

Koniec zdarzenia