

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjny

Moc zainstalowana [MW] 113

Wielkość ubytku [MW] 81

Początek zdarzenia 27.12.2020r 3:16

Koniec zdarzenia 31.12.2020 r. 04:15