

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 113

Wielkość ubytku [MW] 81

Początek zdarzenia 1.01.2021 godz.17:15

Koniec zdarzenia 1.01.2021 godz.17:53