

## Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjny

Moc zainstalowana [MW] 113

Wielkość ubytku [MW] 81

Początek zdarzenia 19.01.2021r. godz. 11:25

Koniec zdarzenia 19.01.2021. godz. 15:54