



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjny

Moc zainstalowana [MW] 113

Wielkość ubytku [MW] 81

Początek zdarzenia 05.03.2021r. godz. 17:03

Koniec zdarzenia
08.03.2021r. godz. 05:14