



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjny
Moc zainstalowana [MW]	113
Wielkość ubytku [MW]	81
Początek zdarzenia	3.04.2021 godz.9:20
Koniec zdarzenia	8.04.2021 godz. 6:05