



ORLEN

TERMIKA SILESIA

Kocioł WP-70 w EC „Zofiówka” uruchomiony

11 marca uruchomiono kocioł WP-70 w Elektrociepłowni „Zofiówka”. Modernizacja kotła wykonywana była w trybie pilnym, a cały projekt, czyli przygotowanie koncepcji, wybór realizatora oraz modernizacja trwał dwa miesiące.

Wynikająca ze strategii rozwoju grupy modernizacja kotła została znacznie przyspieszona ze względu na uszkodzenia pozostałych urządzeń produkcyjnych zakładu powstałe w trakcie grudniowego pożaru.

W ramach modernizacji odtworzono m.in. zasilanie średnio- i niskonapięciowe podstawowych urządzeń kotła, układ sterowania kotła oraz podstawowe zabezpieczenia elektryczne i technologiczne, instalację zasilająco-sterowniczą elektrofiltru, system akwizycji i przetwarzania danych pomiarów emisji spalin, a także wykonano prace restytucyjno-remontowe pomieszczeń i instalacji.

Początkowo kocioł będzie pracował na gaz kopalniany, dopiero po odbudowie uszkodzeń elektrofiltru powstałych w wyniku pożaru paliwo to zostanie zastąpione węglem.