



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 3,196 MW w Zakładzie Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
-----------	---

Typ zdarzenia	Awaryjne
---------------	----------

Moc zainstalowana [MW]	14,304
------------------------	--------

Wielkość ubytku [MW]	3,194
----------------------	-------

Początek zdarzenia	10.12.2021, godz. 15:15
--------------------	-------------------------

Koniec zdarzenia	12.12.2021, godz. 9:45
------------------	------------------------