



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 3,2 MW w Zakładzie Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	14,316
Wielkość ubytku [MW]	3,2
Początek zdarzenia	10.06.2022, godz. 14:30
Koniec zdarzenia	10.06.2022, godz. 17:35