



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 3 o mocy 3,916 MW w Zakładzie Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji elektrycznej	
Typ zdarzenia	Awaryjne	
Moc zainstalowana [MW]	15,916	
Wielkość ubytku [MW]	3,916	
Początek zdarzenia	10.08.2022	9:30
Koniec zdarzenia	12.08.2022	13:00