



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Zdarzenie Postój silnika

Typ zdarzenia Awaria

Moc zainstalowana [MW] 2MW

Wielkość ubytku [MW] 2MW

Początek zdarzenia 09.30 15.04.2023

Koniec zdarzenia 13:00 6.06.2023