



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	81,0
Wielkość ubytku [MW]	81,0
Początek zdarzenia	10.05.2023 godz. 8:57
Koniec zdarzenia	10.05.2023 godz. 13:54