

## Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300MW w oddziale Moszczenica

Zdarzenie                      wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia                awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 8,3MW

Wielkość ubytku [MW] 4,3MW

Początek zdarzenia        20.06.2023 01:45

Koniec zdarzenia            20.06.2023 12:56