

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,300MW w oddziale Moszczenica

Zdarzenie	wyłączenie silnika gazowego nr 2
Typ zdarzenia	awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	8,3 MW
Wielkość ubytku [MW]	4,3 MW
Początek zdarzenia	19.07.2023 15:40
Koniec zdarzenia	20.07.2023 7:30