



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Zdarzenie

Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Typ zdarzenia Awaryjne, awaria na sieci SN Tauron

Moc zainstalowana [MW] 2

Wielkość ubytku [MW] 2

Początek zdarzenia 08'00 07-08-2023

Koniec zdarzenia 09'45 07-08-2023