

## Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Zdarzenie Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śl

Typ zdarzenia Awaryjne, zakłócenia na sieci SN w związku z frontem burzowym

Moc zainstalowana [MW] 2

Wielkość ubytku [MW] 2

Początek zdarzenia 20:16 13-09-2023

Koniec zdarzenia 20:50 13-09-2023