



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie silnika nr 1 o mocy 3,194 MW w Oddział Pniówek

Zdarzenie Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 14,304

Wielkość ubytku [MW] 3,194

Początek zdarzenia 2018-05-03 08:50

Koniec zdarzenia 2018-05-