

Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW w Zakładzie Wodzisław Śląski

Zdarzenie Wyłączenie silnika kogeneracji o mocy 2MW w Zakładzie Wodzisław Śląski

Typ zdarzenia awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 2

Wielkość ubytku [MW] 2

Początek zdarzenia 00:30 14-03-2024

Koniec zdarzenia 15:42 30-04-2024