

Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,0 MW w Zakładzie Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	15,916
Wielkość ubytku [MW]	4,0
Początek zdarzenia	02.11.2024 godz.: 20:10
Koniec zdarzenia	03.11.2024 godz.: 03:40