



ORLEN
TERMIKA SILESIA

Wyłączenie turbogenerators nr 3 o mocy 81,000 MW w Oddziale Zofiówka

Zdarzenie: Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia: Awaryjne

Moc zainstalowana [MW] 113

Wielkość ubytku [MW] 81

Początek zdarzenia: 25.11.2024 godzina 15:06

Koniec zdarzenia: 25.11.2024 godzina 17:31