
Wyłączenie silnika nr 2 o mocy 4,00 MW w Zakładzie Pniówek

Zdarzenie	Ograniczenie produkcji energii elektrycznej
Typ zdarzenia	Awaryjne
Moc zainstalowana [MW]	15,916
Wielkość ubytku [MW]	4,0
Początek zdarzenia	09.03.2025 godz.: 12:10
Koniec zdarzenia	09.03.2025 godz.: 19:05